



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,

E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,

E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «Город Калининград»**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,

E-Mail: ond@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 299/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда центр развития ребёнка - детский сад № 83 ИНН 3908012535, юридический адрес: 236011, Калининградская область, г. Калининград, ул. Л. Иванихиной, д. 7

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки № 299 от 26.07.2022 г.
в период с «01» августа 2022 года по «11» августа 2022 года

Воронцовым Андреем Геннадьевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору;

Ивановым Александром Юрьевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора

городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центр развития ребёнка - детский сад № 83, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Л. Иванихиной, д. 7

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

и.о. заведующего МАДОУ ЦРР Д/С № 83 Дельцова Елена Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек (ширина выходов составляет 0,8 м. и 0,9 м.)	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194)	03.04.2023 г.	
2.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м. и составляет 1,04 м.	ст. 53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194)	03.04.2023 г.	
3.	Помещения бассейна, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек не имеют двух эвакуационных выходов соответствующих требованиям, предъявляемым к эвакуационным	ст. 89 № 123-ФЗ 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	03.04.2023 г.	
4.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности,	ст. 89, ст. 134, табл. 28 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-	03.04.2023 г.	

	примененных материалов для покрытия полов на путях эвакуации из помещений бассейна, спортивного зала и групповых ячеек №№ 1,8,10 не выше требуемых.	ФЗ п. 25 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)		
5.	Помещения складского и технического назначения не категоризованы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ч. 3 ст. 27 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	03.04.2023 г.	
6.	Размещаемые в здании помещения складского назначения не выделены противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2 СП 4.13130.2013.	ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	03.04.2023	

* - номер помещения, согласно техническому паспорту здания

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий Воронцов А.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


[Подпись]
(подпись)

«11» августа 2022 год

Воронцов Андрей Геннадьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«11» августа 2022 год



Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору Иванов Александр Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«11» августа 2022 год



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236015, г. Калининград, ул. Океана, д. 33, телефон (4012) 52-94-80

E-Mail: mvd239@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236015, г. Калининград, ул. Океана, д. 33, телефон (4012) 52-94-37

E-Mail: mvd239@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу «Город Калининград»

236015, г. Калининград, ул. Океана, д. 33, телефон (4012) 52-94-80

E-Mail: mvd239@yandex.ru